



**COMUNE DI
MEZZOVICO-VIRA**

Piazza du Buteghin
6805 Mezzovico-Vira

Telefono 091 935 97 40
Fax 091 946 34 48
Sito www.mezzovico-vira.ch

Funzionario Mirko Tamagni
E-mail mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch

Allegato x

Ai Consiglieri comunali di Mezzovico-Vira

6805 Mezzovico-Vira, 30 novembre 2021
Ris. mun. no. 357

**Risposta del Municipio all'interpellanza dei Consiglieri comunali
Francesco Hendry, Nathalie Canepa Cremona e Roberta Bettosini
"Cimitero di Mezzovico"**

Gentili Signore, egregi Signori,

sulla scorta dell'interpellanza del 7 novembre 2021 dei Consiglieri comunali Francesco Hendry, Nathalie Canepa Cremona e Roberta Bettosini, prendiamo posizione sul contenuto della stessa.

Va innanzitutto precisato che, le opere realizzate nel cimitero di Mezzovico, hanno interessato il campo 1 ed il campo 2 riservando ad una successiva tappa, l'adeguamento e la sistemazione della situazione esistente del campo 3.

Nel merito dei singoli quesiti esponiamo quanto segue.

D1 esistono specifiche norme che definiscono la necessità di accrescere la sicurezza degli utenti, nello specifico riferite alla posa di corrimano e alla conformità delle ringhiere presenti?

R1 La norma di riferimento è la SIA 358 la quale classifica le situazioni di rischio e determina i requisiti necessari nell'esecuzione delle opere di protezione in funzione della stessa classificazione. Nel caso in esame, il grado di rischio da prendere in considerazione è il 2. I parapetti o elementi che assolvono la stessa funzione, devono proteggere dalle cadute nel vuoto e l'intervento realizzato al cimitero di Mezzovico, risponde a questa necessità/esigenza. Gli elementi verticali del cimitero fungono prevalentemente da recinzione e là dove la sua funzione potrebbe acquisire quella di parapetto, per intenderci quelli a lato della rampa d'accesso, risultano essere inferiori ad 1.0 m. di altezza, limite entro il quale non sono richiesti elementi di protezione. La necessità di realizzare un corrimano viene meno trattandosi di elementi perimetrali la cui funzione è quella di proteggere dalle cadute e non quella di "accompagnare" un percorso obbligato (ad esempio corridoio, rampa di scale).

D2 queste norme sono rispettate?

R2 Vedi le considerazioni espresse al punto no. 1.

D3 qualora non lo siano di dividerne le motivazioni per le quali non si è intervenuti ad adeguare la situazione?

R3 Vedi le considerazioni espresse al punto no. 1.

D4 vi sono particolari considerazioni generali sul tema che il Municipio ritiene opportuno condividere e in caso positivo, quali?

R4 Nulla di particolare da ulteriormente segnalare.

A disposizione per ulteriori ragguagli vogliate prendere atto di quanto sopra e gradire cordiali saluti.

Il Municipio